

Утвержден
Директор МУП «Водоканал»
А. Н. Котанев
«30» июня 2025 г.

Отчет

о результатах исследований качества питьевой воды из артезианских скважин
по МУП Жуковского муниципального округа «Водоканал» за 2 квартал 2025 г.,
выполненных производственной химической лабораторией предприятия (заключение об оценке состояния извлечения № 20/07.07-25)

№ п/п	Наименование определяемых показателей	Расположение и номер скважины по предприятию г. Жуковка														
		№ 2 НС 15203267	№ 22 НС №1 15206749	№5 НС № 2 15203268	№ 6 НС №2 15203269	№ 7 НС №2 15203272	№8 НС №2 15203273	№10 15203276	№14 НС №2 15204593	№16 15203250	№ 19 15203255	№21 15203265	№17	№18	№23	
	Дата отбора пробы	03.04.	29.04.	03.04.	03.04.	03.04.	07.04.	03.04.	03.04.	01.04.	03.04.	14.05.	29.04	01.04.	29.04.	
1	Температура, °С	+8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+7	-	-	+7	
2	Запах, баллы при 20° С	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	2	1	
3	при 60° С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
4	Привкус, баллы	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	
5	Цветность, градусы	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	8	<1	<1	<1	<1	
6	Мутность, мг / дм ³	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,5	<0,5	0,92	0,90	<0,5	
7	Водородный показатель	7,8	7,6	7,9	7,8	7,7	7,5	7,8	7,9	7,8	7,9	7,8	7,8	7,7	7,8	
8	Жесткость общая, моль/м ³	5,0	5,7	5,5	5,6	5,5	5,6	5,7	5,6	5,6	5,4	5,5	6,0	5,5	5,7	
9	Перманганатная окис-сть, мг О ₂ / дм ³	<0,25	0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	0,25	<0,25	0,41	0,55	0,25	<0,25	0,25	
10	Сухой остаток, мг/дм ³	272	272	282	270	279	290	277	311	283	303	228	299	329	292	
11	Железо общее, мг / дм ³	<0,1	0,13	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,22	0,30	0,29	0,29	0,25	0,20	
12	Хлориды, мг / дм ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	2,1	
13	Сульфаты, мг / дм ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,3	-	-	33,6	
14	Аммиак, мг / дм ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	0,50	

№ п/п	Наименование определяемых показателей	Расположение и номер скважины по предприятию г. Жуковка											№18	№23
		№ 2 НС №1 15203267	№ 22 НС №1 15206749	№5 НС № 2 15203268	№ 6 НС №2 15203269	№ 7 НС №2 15203272	№8 НС №2 15203273	№10 15203276	№14 НС №2 15204593	№16 15203250	№ 19 15203255	№21 15203265	№17	
14	Нитриты, мг / дм ³	<0,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,003	-	<0,003
15	Нитраты, мг / дм ³	<0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	<0,1
16	Медь, мг / дм ³	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,006	-	0,006
17	Марганец, мг / дм ³	<0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>0,01	-	>0,01
18	Фториды, мг / дм ³	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	-	0,48
19	Полифосфаты, мг / дм ³	<0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>0,01	-	<0,01
20	Алюминий, мг / дм ³	<0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>0,04	-	<0,04
21	Йод, мг / дм ³	<0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	<0,1
22	Мышьяк, мг / дм ³	<0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	<0,01
23	Сероводород (качественно)	отсут.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	отсут.	-	отсут.

[illegible]

№ п/п	Наименование определяемых показателей	Расположение и номер скважины по предприятию											
		п. Вшиж 15200975	п. Шамор дино 15205548	п. Неш ковичи 15201052	п. Крыжино 15201051	п.Олсуфье во №2	п. Ржани ца (п/х) 15205406	п. Ржани ца (л/ф) 15201089	п. Никол ская Сл 15204597	п. Латыши 15201065	п. Летош ники 15200988	н. п. Нероти но	
	Дата отбора пробы	24.06.	24.06.	23.06.	09.06.	26.05.	21.05.	06.05.	21.05.	24.04.	03.06.	17.06.	
1	Температура, °С	-	-	-	-	+7	-	-	-	+7	+7	-	
2	Запах, баллы при 20° С	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	
	при 60° С	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
3	Привкус, баллы	0	1	0	2	2	1	1	1	2	0	1	
4	Цветность, градусы	<1	12	<1	35	25	21	<1	24	12	<1	15	
5	Мутность, мг / дм ³	0,62	3,1	<0,5	5,4	5,9	5,2	0,69	5,6	1,9	<0,5	7,2	
6	Водородный показатель, рН	7,7	7,8	7,3	7,3	8,0	8,0	8,0	7,7	7,8	8,1	7,9	
7	Жесткость общая, моль/м ³	5,1	4,6	6,3	6,8	5,6	5,5	5,3	4,9	5,8	4,7	3,9	
8	Перманг. окис-ть, мг О ₂ / дм ³	0,25	<0,25	0,25	0,40	0,48	0,25	0,31	0,25	0,32	0,39	0,49	
9	Сухой остаток, мг / дм ³	293	239	318	331	280	280	320	238	331	278	252	
10	Железо общее, мг / дм ³	0,15	0,44	<0,1	1,8	1,3	0,62	0,18	1,3	0,65	0,14	1,1	
11	Хлориды, мг / дм ³	-	-	-	-	1,2	-	-	-	1,7	1,7	-	
12	Сульфаты, мг / дм ³	-	-	-	-	33,6	-	-	-	44,8	45,2	-	
13	Аммиак, мг / дм ³	-	-	-	-	0,57	-	-	-	0,65	0,60	-	
14	Нитриты, мг / дм ³	-	-	-	-	<0,003	-	-	-	0,03	<0,003	-	
15	Нитраты, мг / дм ³	-	-	-	-	<0,1	-	-	-	<0,1	<0,1	-	
16	Медь, мг / дм ³	-	-	-	-	0,009	-	-	-	0,006	0,006	-	
17	Марганец, мг / дм ³	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	<0,01	-	
18	Фториды, мг / дм ³	-	-	-	-	0,64	-	-	-	0,83	0,53	-	
19	Полифосфаты, мг / дм ³	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	<0,01	-	
20	Алюминий, мг / дм ³	-	-	-	-	<0,04	-	-	-	<0,04	<0,04	-	
21	Йод, мг / дм ³	-	-	-	-	<0,1	-	-	-	<0,1	<0,1	-	
22	Мышьяк, мг / дм ³	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	<0,01	-	
23	Сероводород (качественно)	-	-	-	-	отсут.	-	-	-	отсут.	отсут.	-	

№ п/п	Наименование определяемых показателей	Расположение и номер скважины по предприятию													
		п. Речица 15205394	п. Цвет ники 15201083	п. Белог лавая 15205496	п. Дятль ковичи (школа) 15201030	п. Дятль ковичи (ферма) 15201031	Гришина Слобода 15201074	п. Ржани ца РЮМ 15206131	п. Красн бор 15206297	п. Быко вичи 15201054	п. Упрысы 15205024	п. Овстут 15206562	п. Овстут 15201009		
	Дата отбора пробы	23.06.	17.06.	20.06.	27.05.	27.05.	п. Дятль ковичи (школа) 15201030	п. Дятль ковичи (ферма) 15201031	Гришина Слобода 15201074	п. Ржани ца РЮМ 15206131	п. Красн бор 15206297	п. Быко вичи 15201054	п. Упрысы 15205024	п. Овстут 15206562	п. Овстут 15201009
1	Температура, °С	-	-	-	+8	+8	+8	+8	+8	-	-	-	-	-	+8
2	Запах, баллы при 20° С	0	2	0	0	1	0	1	2	1	2	0	0	0	1
3	при 60° С	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
3	Привкус, баллы	0	1	1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	2	0
4	Цветность, градусы	<1	29	<1	<1	<1	<1	<1	32	<1	31	8	<1	2	<1
5	Мутность, мг / дм³	<0,5	7,7	1,1	0,94	2,0	0,94	2,0	6,1	<0,5	6,1	3,1	<0,5	2,8	1,1
6	Водородный показатель, pH	7,7	7,4	7,9	8,0	8,2	8,0	8,2	7,9	7,9	8,1	7,3	7,7	7,7	8,1
7	Жесткость общая, моль/м³	5,1	6,7	4,0	5,4	5,2	5,4	5,2	6,6	5,2	5,1	6,8	5,0	5,8	5,3
8	Перманг. окис-ть, мг О₂ / дм³	0,25	0,25	0,32	0,25	0,55	0,25	0,55	0,25	0,25	1,2	0,25	0,25	0,49	0,25
9	Сухой остаток, мг / дм³	272	352	200	291	306	291	306	340	310	259	310	347	332	274
10	Железо общее, мг / дм³	0,1	1,5	0,37	0,18	0,67	0,18	0,67	1,2	0,10	1,6	0,77	0,22	0,72	0,16
11	Хлориды, мг / дм³	-	-	-	1,7	2,1	1,7	2,1	<1	-	-	-	-	-	1,7
12	Сульфаты, мг / дм³	-	-	-	39	51	39	51	51,2	-	-	-	-	-	50,0
13	Аммиак, мг / дм³	-	-	-	0,82	<0,1	0,82	<0,1	0,36	-	-	-	-	-	0,1
14	Нитриты, мг / дм³	-	-	-	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-	-	-	-	-	<0,003
15	Нитраты, мг / дм³	-	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	-	-	-	<0,1
16	Медь, мг / дм³	-	-	-	0,005	0,006	0,005	0,006	0,008	-	-	-	-	-	0,006
17	Марганец, мг / дм³	-	-	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01
18	Фториды, мг / дм³	-	-	-	0,54	0,43	0,54	0,43	0,57	-	-	-	-	-	0,43
19	Полифосфаты, мг / дм³	-	-	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01
20	Алюминий, мг / дм³	-	-	-	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	-	-	-	-	-	<0,04
21	Йод, мг / дм³	-	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	-	-	-	<0,1
22	Мышьяк, мг / дм³	-	-	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01
23	Сероводород (качественно)	-	-	-	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	-	-	-	-	-	отсут.

Начальник лаборатории

Т. В. Серякова