

№ п/п	Наименование определяемых показателей	Расположение и номер скважины по предприятию											
		п. Речица 15205394	п. Цветники 15201083	п. Белоглавая 15205496	п. Дятьковичи (школа) 15201030	п. Дятьковичи (ферма) 15201031	Гришина Слобода 15201074	п. Ржаница РЮМ 15206131	п. Красн Бор 15206297	п. Быковичи 15201054	п. Упрусы 15205024	п. Овстуг 15206562	п. Овстуг 15201009
	Дата отбора пробы	24.10.	10.12.	25.10.	03.10.	03.10.	04.10.	27.11.	27.11.	24.10.	24.10.	23.10.	23.10.
1	Температура, °С	-	+7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Запах, баллы при 20° С	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0
	при 60° С	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Привкус, баллы	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
4	Цветность, градусы	<1	19	<1	<1	32	<1	<1	24	<1	<1	<1	<1
5	Мутность, мг / дм ³	<0,5	4,0	0,69	1,5	4,8	1,3	<0,5	4,0	0,54	0,75	3,1	<0,5
6	Водородный показатель, рН	7,7	8,3	7,5	7,7	7,9	7,9	7,9	7,8	7,4	7,5	7,7	7,8
7	Жесткость общая, моль/м ³	4,8	6,7	4,0	5,2	4,9	6,2	5,2	4,8	4,3	6,4	6,1	4,9
8	Перманг. окис-ть, мг О ₂ / дм ³	0,32	0,40	0,32	0,25	0,40	0,25	0,25	0,56	0,32	0,32	0,40	0,25
9	Сухой остаток, мг / дм ³	265	340	268	288	306	287	290	227	319	300	311	277
10	Железо общее, мг / дм ³	0,13	1,2	0,44	0,24	1,1	0,25	0,11	0,88	0,14	0,27	0,70	0,12
11	Хлориды, мг / дм ³	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Сульфаты, мг / дм ³	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Аммиак, мг / дм ³	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Нитриты, мг / дм ³	-	<0,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Нитраты, мг / дм ³	-	<0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Медь, мг / дм ³	-	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Марганец, мг / дм ³	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Фториды, мг / дм ³	-	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Полифосфаты, мг / дм ³	-	<0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Алюминий, мг / дм ³	-	<0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Йод, мг / дм ³	-	<0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Мышьяк, мг / дм ³	-	<0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Сероводород (качественно)	-	отсут.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник лаборатории

ГНСУ-

Т. В. Серякова